

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234460, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ofps7gpn@mchskrsk.ru

### Предписания № 646/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Кондратюк М.П. от 20.10.2014 № 646, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11:00 часов до 11:30 часов 11.11.2014, с 15:00 часов до 15:30 часов 14.11.2014, с 11:30 часов до 12:00 часов 17.11.2014 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Огневым Вячеславом Анатольевичем зданий, территории по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, р-н Центральный, пр-д Молодёжный, 19, совместно с директором Владимиренко Верой Васильевной, зам. дир. Колдомовой Натальей Валерьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
646/1/ 1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей не обеспечивает автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервное.	ст.4 п.2 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. ст.4 п 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содер-	до 03.08.2015

		<p>жские требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ. ст. 84 ч11. (№ 123-ФЗ) Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. п. 7.2.2.1 (ГОСТ Р 53325-2009) ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:</p> <p>а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);</p> <p>в) автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи, световая индикация о наличии напряжения на рабочем и резервном вводах электроснабжения, световая индикация о переходе на питание от резервного источника питания (допускается отсутствие у ППУ данной функции, если в соответствии с ТД его электропитание осуществляется от резервированного источника питания, выполняющего данную функцию, или питание ППУ должно осуществляться в соответствии с первой категорией надежности электроснабжения). При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи ППУ должен обеспечивать ее подзаряд в процессе работы. Время непрерывной работы ППУ в дежурном режиме от незаряженного резервного источника должно быть не менее 24 часов;</p>	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. Общие технические требования.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск

Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

В.А. Огнев

(подпись)

«17» ноября 2014



Предписание для исполнения получил:

✓ Огнев  
(подпись)

«17» ноября 2014

Директор  
Владимиренко В.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для направления вышестоящему руководству получил:

(подпись)

«    »    2014

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

- Сибирского регионального центра 8(3912)98-55-47, круглосуточно

- Управления ГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8(3912)27-09-19, (понедельник-пятница с 16 00 до 17.00 часов)