

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НОРИЛЬСКА

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 23»  
(МБОУ «СШ № 23»)

пр. Молодежный, д. 19, р-н Центральный,  
г. Норильск, Красноярский край, 663302

Телефон: (3919) 46-40-80

E-mail: [moy23@mail.ru](mailto:moy23@mail.ru)

<http://24426s023.edusite>

ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401633100

ОКПО 41067080

ИНН/КПП 2457015112/245701001

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_

Начальнику территориального  
отдела Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия  
человека по Красноярскому краю в  
г. Норильске, главному  
государственному санитарному  
врачу по г. Норильску,  
Таймырскому Долгано-Ненецкому  
муниципальному району

Першину А.Ю.

**Информационное письмо  
Об устранении нарушений по предписанию**

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 29.11.2021г. в МБОУ «СШ №23» по предписанию № 32608 от 09.12.2019г. устранены следующие нарушения:

Пункт предписания	Выявленное нарушение	Срок устранения по предписанию	Отметка об устранении
1.1	Нарушение требований п4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения норматива площади учебных кабинетов (без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и др.) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе из расчета 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, не менее 3,5 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий	03.12.2021г.	Устранено частично. (Приложение 1.1)
1.2	Нарушение требований п5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения обучающихся рабочим местом (за	03.12.2021г.	Устранено. Произведена регулировка мебели согласно росту обучающихся. (Приложение 1.2)

	партой/столом, игровыми модулями и др.) в соответствии с его ростом		
<b>1.3</b>	Нарушение требований п5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части наличия цветовой маркировки на видимой боковой наружной поверхности стола и стула в виде круга или полос на мебели в учебных кабинетах №29(биология), №11(математика), №16(русский язык), №15(ин.язык), №2(ОБЖ), №3(история)	03.12.2021г.	Устранено. Произведена цветная маркировка мебели (Приложение 1.3)
<b>1.4</b>	Нарушение требований п5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования помещения и(или) места для временной изоляции заболевших обучающихся	03.12.2021г.	Устранено. Для временной изоляции заболевших обучающихся используется процедурный кабинет медицинского кабинета на первом этаже. (Приложение 1.4)
<b>1.5</b>	Нарушение требований п7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части расположения светильников с люминесцентными лампами по отношению к светонесущей стене в учебном кабинете №22(ин.язык), кабинете учителя-логопеда	03.12.2021г.	Устранено. Произведена замена светильников на светодиодные с изменением расположения относительно светонесущей стены (Приложение 1.5)
<b>1.6</b>	Нарушение требований п5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования ученических и демонстрационных столов в кабинете физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола	03.12.2021г.	Устранено. Произведена закупка новой мебели. (Приложение 1.6)
<b>1.7</b>	Нарушение требований п5.15, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения своевременного пополнения аптечек для оказания первой медицинской помощи	03.12.2021г.	Устранено. Приобретены аптечки первой помощи. Замена аптечек производится ежегодно. (Приложение 1.7)
<b>1.8</b>	Нарушение требований п4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения покрытия столовой мебели (столы,	03.12.2021г.	Устранено. (Приложение 1.8)

	стулья) в обеденном зале без дефектов, позволяющей проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств		
<b>1.9</b>	Нарушение требований пб.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части функционирования вентиляционной системы в помещениях столовой общеобразовательного учреждения	03.12.2021г.	Устранено. Система приточно-вытяжной вентиляции в работоспособном состоянии (Приложение 1.9)
<b>1.10</b>	Нарушение требований п14.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части осуществления контроля температурных режимов в холодильном оборудовании при хранении пищевой продукции	03.12.2021г.	Устранено. Контроль температурного режима производится (Приложение 1.10)
<b>1.11</b>	Нарушение требований п5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оснащения третьей секции ванны для ополаскивания столовой посуды металлической сеткой с ручками	03.12.2021г.	Устранено. (Приложение 1.11)
<b>1.12</b>	Нарушение требований п5.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оснащения второй секции ванны для ополаскивания стаканов металлической сеткой с ручками	03.12.2021г.	Устранено. (Приложение 1.12)
<b>1.13</b>	Нарушение требований п5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования кабинета домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, двухгнездными моечными раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником	03.12.2021г.	Устранено. Установлены раковины, приобретен холодильник, произведен закуп столов. (Приложение 1.13)
<b>1.14</b>	Нарушение требований п5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения обучающихся в кабинете технологии №33 рабочим местом	03.12.2021г.	Устранено. Произведен закуп ученической мебели (Приложение 1.14)

	(за партой/столом, игровыми модулями и др.) в соответствии с его ростом		
<b>1.15</b>	Нарушение требований п7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования светопроемов в кабинете технологии мальчиков регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы)	03.12.2021г.	Устранено. Произведена установка алюминиевых жалюзи (Приложение 1.15)
<b>1.16</b>	Нарушение требований п3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования на расстоянии не менее чем 20м. от здания площадки для сбора мусора с установкой контейнера для сбора ТБО	03.12.2021г.	Устранено. Контейнерная площадка обустроена на максимальном удалении от здания школы и не ближе 20-ти метров от соседних зданий. (Приложение 1.16)
<b>1.17</b>	Нарушение требований п4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части оборудования унитазов в туалетных помещениях на 3, 4 этажах сиденьями	03.12.2021г.	Устранено. Сиденья установлены (Приложение 1.17)
<b>1.18</b>	Нарушение п 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оснащения стоматологического кабинета мебелью, поверхность которой позволяет проводить обработку с моющими и дезинфицирующими средствами.	03.12.2021г.	Устранено. Стоматологический кабинет в МБОУ «СШ № 23» ликвидирован. (Приложение 1.18)
<b>1.19</b>	Нарушение требований п10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения проведения наиболее трудного предмета для обучающихся 1-х классов на втором уроке; для обучающихся 2-4-х классов на 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4-м уроках	03.12.2021г.	Устранено. Расписание составлено в соответствии с нормативами (Приложение 1.19)
<b>1.20</b>	Нарушение требований п3.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-	03.12.2021г.	Устранено. Произведена замена

	эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения коэффициента пульсации не более 10% в учебном кабинете №22(ин.язык)		светильников. (Приложение 1.20)
<b>1.21</b>	Нарушение требований п7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п3.1.4, п3.3.1 таб.2(п.33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в части обеспечения уровня искусственной освещенности300-500лк. в учебном кабинете №22(ин. язык)	03.12.2021г.	Устранено. Произведена замена светильников. (Приложение 1.20)
<b>1.22</b>	Нарушение требований п6.8, п6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части обеспечения замены разбитых стекол; функционирования в любое время года форточек (фрамуг) для осуществления естественного проветривания в актовом зале	03.12.2021г.	Устранено. Произведена замена оконных блоков. (Приложение 1.22)
<b>1.23</b>	Нарушение требований 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования складского помещения пищеблока в месте хранения овощной продукции приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха	03.12.2021г.	Устранено. Установлены гигрометры (Приложение 1.23)
<b>1.24</b>	Нарушение требований п4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования помещения "гарманже" стеллажом для хранения хлеба с поверхностью, позволяющей проведение уборки	03.12.2021г.	Устранено. Приобретен хлебный шкаф из нержавеющей стали (Приложение 1.24)
<b>2.1</b>	Нарушение требований абзаца 4 п.2 ст.5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний",	03.12.2021г.	Не устранено. Вакцина отсутствует на территории г. Норильска. Запрос о наличии вакцины отправлен 30.11.2021г. (Приложение

	СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п.12.1, п.12.2 СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В" в части отсутствия сведений о вакцинации против вирусного гепатита В в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Козлова, Кушнир		2.1)
<b>2.2</b>	Нарушение требований части 2 ст.5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний", п.6.2. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита", п.11.8, 13.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части отсутствия сведений о ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Афанасьев, Жукова Т.Н., Черкашина, Меновщикова.		Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.
<b>2.3</b>	Нарушение требований части 2 ст.5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний", п.6.2. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита", п.11.8, 13.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части отсутствия сведений о ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Бедрийчук, Вареник, Зейналова, Князькова, Кушнир, Малининская, Томских	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.
<b>2.4</b>	Нарушение требований части 2 ст.5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний", п.8.1. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита", п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части отсутствия сведений об очередной	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.

	ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Князькова, Логинов, Меновщикова, Назифулина, Поляков, Томских, Щукина		
<b>3.1</b>	Нарушение требований п.4.3.4 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п.6.1, п.9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" в части отсутствия сведений о прохождении ежегодного периодического профилактического планового обследования на энтеробиоз за 2019г. в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Вахитова, Ефимова	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.
<b>3.2</b>	Нарушение требований п 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 4.3.4 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 6.1, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», в части не обеспечения своевременного прохождения периодического (1 раз в год) медицинского осмотра работниками МБОУ «СШ №23»: Вахитова, Ефимова	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.
<b>3.3</b>	Нарушение требований п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в части не обеспечения своевременного прохождения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) у работников МБОУ "СШ №23": Вахитова, Ефимова, Мамедова, Медведева, Поляков, Хлопинец	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.
<b>3.4</b>	Нарушение требований п.9.5 СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика	03.12.2021г.	Устранено. Копии личных мед.книжек будут

	<p>брюшного тифа и паратифов", п.10.6 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, а также однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудител брюшного тифа в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Стош</p>		<p>предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.</p>
3.5	<p>Нарушение требований п.9.5 СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов", п.10.6 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группу возбудителей брюшного тифа и паратифов в личных медицинских книжках работников МБОУ "СШ №23": Вахитова</p>	03.12.2021г.	<p>Устранено. Копии личных мед.книжек будут предоставлены дополнительно 08.12.2021г., т.к. находятся в Клинике медицины труда на заполнении после проведения медицинских осмотров сотрудников.</p>
4.1	<p>Нарушение требований п.2.4, п.2.5, п.2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий", п.14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ" в части не осуществления производственного контроля посредством лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности (с предоставлением протоколов измерений физических факторов)</p>	03.12.2021г.	<p>Устранено. Договор на лабораторные исследования находится в стадии согласования. (Приложение № 4.1) Проведение исследований запланировано на середину декабря 2021г.</p>
4.2	<p>Нарушение требований п.13.1 СанПиН 2.4.2.28.21-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", п.2.4. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-</p>	03.12.2021г.	<p>Устранено. В учреждении используются санитарные правила, расположенные в системе «ГАРАНТ» с последними изменениями и дополнениями (Приложение № 4.2)</p>



	эпидемиологических (профилактических) мероприятий в части отсутствия в учреждении официально изданных санитарных правил		
4.3	Нарушение требований п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в части оборудования рабочих мест всех взрослых пользователей ПЭВМ подставками для ног	03.12.2021г.	Устранено. Приобретены подставки. (Приложение № 4.3)

Директор



И.В. Гордеева

Исполнитель:  
 Заместитель директора МБОУ «СШ №23» по АХЧ  
 Фискинд Борис Владимирович  
 Тел.: 8-913-496-3141