

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234460, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, т.(3919)431953, ofps7gpn@mchskrsk.ru

Предписания № 171/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Иванченко В.В. от 31.03.2014 № 171, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11:00 часов до 12:00 часов 07.04.2014, с 11:30 часов до 12:00 часов 10.04.2014, с 15:30 часов до 16:00 часов 15.04.2014 проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Огневым Вячеславом Анатольевичем зданий, территории по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, р-н Центральный, пр-д Молодёжный, 19, совместно с директором Владимиренко Верой Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
171/1/1	В школе средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пункт подразделения пожарной охраны.	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в соответствии с частью 7 статьи 83 Технического регламента системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на	до 15.07.2014

приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ с 14 июля 2014 года часть 7 статьи 83 будет дополнена словами: «, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».

	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
4	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
6	Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»
7	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
8	«Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» (НПБ-101-89)
9	НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений, подлежащих защите АУПГ и АУОП.
10	НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения.
11	СПИП П-1.4-62. Образовательные школы и школы-интернаты.

Устранение указанных нарушений / требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение / требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Порирьск
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«15» апреля 2014

М.Л.П.*



В.А. Огнев

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«15» апреля 2014

Владимиренко В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для направления вышестоящему руководству получил:

_____ (подпись)

« » 2014

_____ (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Н.П.ФОН ДОВЕРИЯ:

Сибирского регионального центра 8(391)298-55-17 круглосуточно

Управление ГИИПХ МЧС России по Красноярскому краю 8(391)227-09-19 (понедельник-пятница с 16:00 до 17:00 часов)