



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

территориальный отдел
в городе Норильске

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Норильск

№ 8721/с

19.12.2014 г.

При обследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» рассмотрении документов: протоколов осмотра, принадлежащих юридическому лицу помещений, территории и находящихся там вещей и документов от 04.12.2014г. № 2834, от 10.12.2014 г. № 2901, экспертного заключения филиала ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске № Э/196 от 17.12.2014 г., протокола измерений физических факторов № 167-290 от 10.12.2014г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные нарушения:

1. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), в части приведения общей искусственной освещенности на рабочей поверхности парт в кабинете № 12 (математика), в кабинете № 9-а (английский язык), в кабинете № 22 (английский язык) до нормативных значений, с предоставлением протоколов измерений физических факторов. Срок исполнения 01.12.2015 г.

2. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, в части обеспечения на стенах целостного покрасочного слоя, пола в спортивном зале (начальные классы), позво-

ляющего проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок исполнения 01.12.2015 г.

3. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, в части обеспечения в кабинете № 3 (кабинет истории), в лаборантской кабинета информатики целостного линолеумного покрытия без дефектов, в мосочной столовой посуды на пищеблоке целостного кафеля не имеющего выбоины и щели, позволяющих проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Срок исполнения 01.12.2015 г.

4. п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, в части обеспечения для обучающихся первой ступени в учебных классах для занятий в кабинетах № 9, 13, 19, 24, 25, 33 школьных парт, обеспеченных регулятором наклона рабочей плоскости. Срок исполнения 01.12.2015 г.

5. п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, в части обеспечения хранения неисправных, перегоревших люминесцентных ламп металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Срок исполнения 01.12.2015 г.

6. п. 3.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), в части обеспечения в горячем цехе над плитами отсутствия на потолке размещения люминесцентных ламп. Срок исполнения 01.12.2015 г.

7. п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, в части обеспечения в обеденном зале столовой скамеек (посадочных мест), покрытие которых позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения 01.12.2015 г.

8. п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08, в части обеспечения выделения под пищевые отходы до вывоза хранящихся в полиэтиленовых пакетах, промаркированного металлического бака с плотно закрывающейся крышкой. Срок исполнения 01.12.2015 г.

9. п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее – СанПиН 2.1.3.2630-10), в части обеспечения в процедурном кабинете медицинского блока требующего соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала умывальника с не локтевым (бесконтактным) смесителем. Срок исполнения 01.12.2015 г.

10. п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10. в части обеспечения в процедурном кабинете медицинского блока наличия резервного источника горячего водоснабжения. Срок исполнения 01.12.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», в лице руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в срок до 01.12.2015 г. представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске письменную информацию об устранении нарушений.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске



В.А.Шарафиева

Предписание получено 19.12.2014 г. _____
Смаг