

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 139/1/1-14
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 23»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурина от «19» октября 2020 года № 139, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 10 »	ноября	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжит.	3 ч. 00 мин.
« 16 »	ноября	20 20	г. с	10	час.	20	мин. до	10	час.	40	мин.	Продолжит.	0 ч. 20 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Д.А.; государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Леонтенко С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по здания и помещений МБОУ «Средняя школа № 23», расположенного по адресу: г.Норильск, проезд Молодежный, д. 19

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с зам. директора по АХЧ МБОУ «Средняя школа № 23» Фискинд Б.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
139/1/1	Разработанные специальные программы обучения не согласованы с территориальным органом МЧС России.	Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности» Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». п. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских	01.11.2021

		подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	
139/1/2	Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима (Постановление Правительства от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»).	п. 2 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	01.11.2021
139/1/3	Не проведена огнезащитная обработка горючих декораций в актовом зале, расположенном на третьем этаже (помещение № 8 согласно технического паспорта)	п. 108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	01.11.2021
139/1/4	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки в актовом зале, расположенном на третьем этаже (помещение № 8 согласно технического паспорта)	п. 108 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	01.11.2021
139/1/5	В помещении кладовой, расположенном на первом этаже (помещение № 24 согласно технического паспорта) вентиляционная решетка системы вентиляции закрыта.	п/п «б» п. 48. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.	01.11.2021
139/1/6	В помещении электрощитовой, расположенном на первом этаже (помещение № 31 согласно технического паспорта) эксплуатируется све-	п. 42 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.11.2021

	<p>тильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p>		
139/1/7	<p>В помещении кладовой, расположенном на четвертом этаже (помещение № 17 согласно технического паспорта) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>п. 42 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	01.11.2021
139/1/8	<p>На первом этаже в помещении электрощитовой (помещение № 31 согласно технического паспорта), в месте пересечения противопожарной преграды и технологических коммуникаций имеется отверстие.</p>	<p>п.22. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	01.11.2021
139/1/9	<p>На втором этаже в помещении кладовой (помещение № 37 согласно технического паспорта), в месте пересечения противопожарной преграды и технологических коммуникаций имеется отверстие.</p>	<p>п.22. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</p> <p>Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	01.11.2021
139/1/10	<p>На двери эвакуационного выхода ведущего из тамбура (помещение № 35 согласно технического паспорта) непосредственно наружу установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа.</p>	<p>п.35. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	01.11.2021
139/1/11	<p>На двери эвакуационного выхода ведущего с лестничной клетки (помещение № 34 согласно технического паспорта) в коридор (помещение № 41 согласно технического паспорта) установлен замок, исключающий воз-</p>	<p>п.35. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	01.11.2021

	возможность открывания двери изнутри без ключа.		
139/1/12	На двери эвакуационного выхода ведущего с лестничной клетки (помещение № 44 согласно технического паспорта) в вестибюль (помещение № 41 согласно технического паспорта) установлен замок, исключающий возможность открывания двери изнутри без ключа.	п.35. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.11.2021
139/1/13	На дверях эвакуационных выходов ведущих с актового зала на 3 этаже (помещение № 8 согласно технического паспорта) в коридоры установлены замки, исключающие возможность открывания дверей изнутри без ключа.	п.35. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.11.2021
139/1/14	На объекте средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	ч.7. ст.83. №123-ФЗ. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".	01.11.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
2	Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».
3	Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«16» ноября 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Средняя школа № 23» Кушнир Ф.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» ноября 2020г.



