

**Информация об исполнении представлений  
контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2022**

1. В 2022 вынесены новые/имеются действующие представления :

Роспотребнадзор от "11" мая 2022 года № 297

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
3	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	Превышение коэффициента пульсации на 12/4 % в кабинете № 24	01.09.2022	Выполнено: Проведена установка новых светодиодных светильников, инструментальное измерение физических факторов проведено в соответствии с условиями договора от 04.08.2022 г № 180630/22 в октябре 2022г
4	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	Использование неисправных ламп в спортивном зале	01.07.2022	Выполнено, все неисправные лампы заменены в августе

5	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	В каб.25 установлены столы высотой 700мм в комплекте со стульями 420 мм с красной маркировкой	01.06.2022	Выполнено, проведена регулировка и маркировка учебной мебели в соответствии с ростом учеников
6	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	В кабинете информатики , где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах	01.08.2022	Выполнено в октябре 2022г )
7	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	799128 (сметы прилагаются)	№297 от 11.05.2022	Потолок в спортивном зале имеет дефекты-нарушение покрасочного слоя	01.08.2022	Выполнено в июле 2022г: ремонт проведен собственными силами.
8	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	Потолок в кабинете технологии мальчиков имеет дефекты-нарушение покрасочного слоя	01.08.2022	Выполнено: ремонт проведен собственными силами в летний период
9	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	Полы в кабинете технологии мальчиков имеет дефекты-нарушение покрасочного слоя, дефект стяжки досок пола	01.08.2022	Выполнено: ремонт проведен собственными силами в летний период

10	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр. Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	в расписании уроков на 2021-2022 учебный год (1-х классов-2полугодие) не обеспечено соблюдение продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в 1-х классах : продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в 1-ых классах составляет 4 урока в день и 1 раз в неделю-5 уроков, при этом в расписание занятий включено 2 урока физической культуры в неделю (при включении в расписание 2-ух уроков физической культуры норматив дневной суммарной нагрузки- 4 урока)	01.09.2022	Выполнено в сентябре 2022г
11	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр. Молодежный, 19	0	№297 от 11.05.2022	Питьевые фонтанчики на 2-ом этаже в центральной рекреации и на 4 -ом этаже в правом крыле находятся в нерабочем состоянии	01.07.2022	Выполнено: восстановлена работоспособность питьевых фонтанчиков на 2 -ом этаже в центральной рекреации и на 4 этаже в правом крыле холла.

Директор

Н.В. Веселова (3919) 464814

 И.В. Гордеева