



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«29» ноября 2017 г.

№ 5749/с

г. Норильск

При обследовании объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23»; рассмотрении представленных документов: акта проверки от 29.11.2017 г. № 5474, протокола об административном нарушении от 29.11.2017 г. №. 5106, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, и в соответствии с п.4, ч.1, ст.44 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012г. № 696, предписываю устранить:

1. Нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части наличия достаточного количества в гардеробе МБОУ «СШ № 23» на 2-м этаже ячеек для обуви по количеству учащихся. Срок исполнения 01.08.2018 г.

2. Нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части соответствия нормативным требованиям (не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий) площади на одного

учащегося в учебных классах: 2Б класс- 26 учащихся; 7А класс- 26 учащихся; 9В класс- 26 учащихся; 9Б класс- 26 учащихся; 11А класс- 27 учащихся. Срок исполнения 01.08.2018 г.

3. Нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части наличия при входе на 2 и 3 этажи двери лестничного пролета дефектов покрытия в виде трещин, щелей, отслоение покрасочного слоя, в помещении горячего цеха пищеблока сколов керамической плитки на подоконнике. Срок исполнения 01.08.2018 г.

4. Нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части наличия дефектов покрытия пола, дефектов и механических повреждений (отслоение верхнего слоя) линолеума в коридоре на 2 этаже школы. Срок исполнения 01.08.2018 г.

5. Нарушение п.п. 5.1, 5.3 (таблица 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части соответствия в учебных классах: кабинет №.№. 20, 21, 22, 33 (начальный класс), 23, 24, 25, 13 (начальный класс), 16 (русский язык и литература), мебели росту-возрастным особенностям учащихся (на момент проверки маркировка мебели одним цветом). Срок исполнения 01.08.2018 г.

6. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части наличия дефектов покрытия мебели в кабинете английского языка ученической мебели (3 стула с тканевой обивкой), в кабинете № 3 (история) учебная мебель (4 парты, 3 стула), в кабинете № 2 (история) все парты, в кабинете № 339 (начальный класс) 1 парта, в кабинете № 33 (начальный класс) 1 парта, в кабинете № 19 (начальный класс) спинки стульев, в кабинете № 10, 11, 12 (математика), в кабинете № 13 (начальный класс) 1 стул в кабинете № 14 (русский язык и литература) 6 стульев в кабинете № 15 (русский язык) 5 стульев, в кабинете № 8 (компьютерный класс), оконных блоков в виде сколов, трещин. Срок исполнения 01.08.2018 г.

7. Нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями - в части оборудования классных досок (с использованием мела) в учебном кабинете логопеда, кабинете № 15 (русский язык) лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертёжных принадлежностей. Срок исполнения 01.08.2018 г.

8. Нарушение п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования» - в части оборудования при входе в помещение обеденного зала столовой МБОУ «СШ № 23» (в наличие 6 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды (при нормативе не менее 1 крана на 20 посадочных мест в обеденном зале), для соблюдения правил личной гигиены достаточным количеством умывальных раковин, средствами для соблюдения личной гигиены в достаточном количестве (в наличии 1 бумажное полотенце, электрополотенце на момент проверки в неисправном состоянии). Срок исполнения 01.08.2018 г.

8. Нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, п. 3.1.4., п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями - в части соответствия в кабинете № 22 (английский язык) - максимального значения коэффициента пульсации (измеренный коэффициент пульсации составил $15 \pm 1\%$, (при нормативе не более 10%, интервал неопределенности 14 - 16 %, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям **превышение составляет 5%**. Срок исполнения 01.08.2018 г.

9. Нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 20 (русский язык и литература) коэффициента пульсации (максимальное значение коэффициента пульсации составило $22 \pm 2\%$, при нормативе не более 10%, интервал неопределенности 20 - 24 %, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра **не соответствует** требованиям **превышение составляет 12%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

10. Нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 21 (начальный класс) коэффициента пульсации (максимальное значение коэффициента пульсации составило $22 \pm 2\%$, при нормативе не более 10%, интервал неопределенности 20 - 24 %, находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям п. 7.2.1.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями, **превышение составляет 12%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

11. нарушение п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, п. 3.3.1. таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 29 (биологии) коэффициента пульсации (максимальное значение коэффициента пульсации составило $28 \pm 2\%$, при нормативе не более 10%, интервал неопределенности 26 - 30 %, находится внутри области недопустимых значений, **превышение составляет 18%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

12. Нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 22 (английский язык) параметров относительной влажности воздуха (измеренная относительная влажность воздуха составила $21 \pm 6\%$ при нормируемой 40-60%, интервал неопределенности 15-27%, интервал неопределенности находится внутри области недопустимых значений **ниже норматива на 19%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

13. Нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 20 (русский язык и литература) измеренной относительной влажности воздуха (составила $19 \pm 6\%$ при нормируемой 40-60%, интервал неопределенности 13-25%, интервал неопределенности находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями, **ниже норматива на 21%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

14. Нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете № 21 (начальный класс) измеренной относительной влажности воздуха (составила $19 \pm 6\%$ при нормируемой 40-60%, интервал неопределенности 13-25%, интервал неопределенности находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала,

что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, **ниже норматива на 21%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

15. Нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части соответствия в кабинете Кабинет № 29 (биология) измеренной относительной влажности воздуха (измеренная относительная влажность воздуха составила $19 \pm 6\%$ при нормируемой 40-60%, интервал неопределенности 13-25%, интервал неопределенности находится внутри области недопустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра не соответствует требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, **ниже норматива на 21%**). Срок исполнения 01.08.2018 г.

16. Нарушение п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования в помещении пищеблока МБОУ «СШ № 23» для хранения уборочного инвентаря отдельного помещения, оборудованного душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. 17. Нарушение п. п. 8.1. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» в части хранения сырых овощей (картофель 4 мешка) в овощном складе (на момент проверки хранение осуществляется полу в коридоре). Срок исполнения 01.08.2018 г.

18. Нарушение п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части устранения покрытия оконного проема (на момент проверки в кабинете № 8 (компьютерный класс) на 4 этаже) МБОУ «СШ № 23» окно затянуто полиэтиленовой пленкой). Срок исполнения 01.08.2018 г.

19. Нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями и дополнениями в части замены неисправных потолочных светильников в виде перегоревших ламп в классе хореографии на 1 этаже (4 лампы), в кабинете № 23 (начальный класс) 1 лампа, в помещении гардероба на 2 этаже (1 лампа). Срок исполнения 01.08.2018 г.

20. Нарушение п.п. 6.1, 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 3.6.1 СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» - в части наличия в медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23» в целях предупреждения возникновения и распространения ОКИ в полном объеме проведения комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, так при поступлении на работу в

образовательное учреждение с целью выявления больных ОКИ (носителей) не проведено однократное бактериологическое обследование на группу энтеропатогенных бактерий, сведения проведенного обследования на кишечную группу инфекций для выявления носителей инфекционных заболеваний, у 29 сотрудников образовательного учреждения, а именно, учителя Жоховой Светланы Владимировны 1967 г.р.; сторожа Киселева Сергея Геннадьевича 1968 г.р.; учителя – логопеда Назифуллиной Хамдии Ахметхановны 1960 г.р.; учителя Захаренко Татьяны Федоровны 1963 г.р.; гардеробщицы Козловой Елены Николаевны 1982 г.р.; учителя Слепневой Ирины Вячеславовны 1974 г.р.; сторожа Черкашиной Александры Николаевны 1969 г.р.; учителя Ярцева Константина Сергеевича 1987 г.р.; учителя Хомчановской Людмилы Николаевны 1961 г.р.; учителя Ждановой Любви Ивановны 1950 г.р.; сторожа Полякова Евгения Павловича 1950 г.р.; учителя Семеновой Ирины Владимировны 1963 г.р.; кассира – операциониста Симоновой Натальи Михайловны 1980 г.р.; учителя Сарычевой Веры Михайловны 1971 г.р.; учителя Гайдаш Анжелы Владиславовны 1980 г.р.; учителя Голоштенко Татьяны Александровны 1985 г.р.; учителя Илларионовой (Владимировой) Натальи Леонидовны 1979 г.р.; секретаря учебной части Бедрийчук Людмилы Романовны 1973 г.р.; лаборанта Белкиной Елены Владимировны 1975 г.р.; учителя Бажайкиной Альбины Николаевны 1976 г.р.; заместителя директора Будниковой Ларисы Владимировны 1973 г.р.; заведующей библиотекой Поляковой Татьяны Иосифовны 1950 г.р.; уборщицы Земцовой Марины Павловны 1964 г.р., учителя Дятловой Ольги Геннадьевны 1989 г.р. и педагога, лаборанта Любонько (Яловинской) Леси Леонидовны 1975 г.р., уборщицы Спиридович Жанны Анатольевны 1969 г.р.; заместителя директора по УВР Симановой Анны Владимировны 1973 г.р. лаборанта Кузиной Надежды Ивановны 1969 г.р. Срок исполнения 01.08.2018 г.

21. Нарушение ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита в части представления сведений об иммунизации против кори у уборщицы Аливердиевой Гурипери Гаджалиевны 1969 г.р.; уборщицы Гудак Людмилы Степановны 1965 г.р.; учителя Меновщиковой Ирины Андреевны 1970 г.р.; учителя Медведевой Марины Николаевны 1965 г.р.; учителя Ромашовой Ирины Викторовны 1968 г.р., учителя Белкиной Елены Николаевны 1970 г.р., уборщицы Спиридович Жанны Анатольевны 1969 г.р.; заместителя директора по УВР Симановой Анны Владимировны 1973 г.р. лаборанта Кузиной Надежды Ивановны 1969 г.р. Срок исполнения 01.08.2018 г.

22. Нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части предоставления сведений о проведенной иммунизации против гепатита В у

следующих сотрудников МБОУ «СШ № 23»: учителя Белкиной Елены Николаевны 1970 г.р., учителя Томских Оксаны Евгеньевны 1982 г.р., лаборанта Кузиной Надежды Ивановны 1969 г.р. Срок исполнения 01.08.2018 г.

Информацию о выполненных мероприятиях направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31 «А», любым способом быстрой связи (E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 462280) и на бумажном носителе в срок до **01.08.2018** года.


Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23»

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске



Г.А. Ефимова

Отметка о вручении предписания в адрес ответственного исполнителя
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 23» _____

«__» _____ 2017