Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.01.2025

1. В 3,4 квартале 2024 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):
МЧС от "22" августа 2023 года № 2308/124-24/60-В/ПИВ/2
Роспотребнадзор от "14" мая 2024 года № 9622
Роспотребнадзор от "02"февраля 2022 года № 2487

№ п/п	№ пункта предписания	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	МБОУ "СШ № 23"	г. Норильск, проезд Молодежный, 19	659346,00	2308/124-24/60-В/ПИВ/2 от 22.08.2023	не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкция чердака. (Срок службы огнзащитного покрытия Антиперен-антисептик Прилакс-Терма (ТУ 2499-027-24505934-05) 5 лет. Акт последних выполненных работ от 03.08.2014)	01.05.2025	Не выполнено: требуется финансирование учреждения. Написанно ходатайство в УО и ДО в апреле 2024года - в финансировании отказано
Роспотренадзор								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	МБОУ "СШ № 23"	г. Норильск, проезд Молодежный, 19	0	№ 9622 от 14.05.2024г	в учебном кабинете химии защитные бортики по наружнему краю демонстрационного стола отсутствуют	30.09.2025	выполнено: 29.08.2024 силами учреждения
2	2	МБОУ "СШ № 23"	г. Норильск, проезд Молодежный, 19	0	№ 9622 от 14.05.2024г	в учебном кабинете №24 покрытие столов и стульев имеют деффекты и повреждения (сколы)	30.09.2025	выполнено: в кабинет 11 для первого класса закуплен новый комплект мебели, а парты и стулья из него переместили в кабинет 24 (т.к. они в хорошем состоянии) дополнительное финансирование не потребовалось
3	1.1.	МБОУ "СШ №23"	г. Норильск, пр.Молодежный,19	0	№2487 от 02.02.2022г.	Не обеспечены нормативы площади учебных кабинетов (без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и др.) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе из расчета 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, не ме менее 3,5 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.	06.12.2024	Не выполнено. Устранение планируется в результате выбытия детей из образовательного учреждения.

Руководитель учреждения

К.С.Ярцев
(подпись, печать)

Исполнитель Веселова Наталья Валерьевна 89131614886